

5

**AL SINDACO DEL
COMUNE DI TORRILE**


I sottoscritti consiglieri comunali eletti nella lista "TORRILE IN CAMPO PER CAMBIARE" rivolgono alla S.V. la seguente

INTERROGAZIONE

- Se la S.V. sia informata che da parte di numerosi cittadini del nostro Comune vengono segnalate condizioni di grave inquinamento delle acque superficiali del territorio.
- Se alla S.V. sia noto che, anche sulla base delle planimetrie disponibili presso i competenti uffici comunali, punti e canali recettori dei reflui provenienti dagli agglomerati già esistenti e da altri in via di espansione edilizia non sono provvisti degli impianti di trattamento delle acque imposti dalla normativa vigente (D. l.vo 152/06 e L.R. 1053/2003).
- Se la S.V. non ritenga di dover disporre le opportune verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente e sopra citata in ordine alla qualità del reticolo primario e secondario del Comune di Torrile, al fine di obiettivare la reale condizione delle acque superficiali del territorio.

Alla presente interrogazione si richiede risposta scritta, nonché durante la prossima riunione del Consiglio Comunale



Andrea GALVANI




Alessandro ROSSI



Lucia ONGARO



22 GIU 2007



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

S.Polo, 19 luglio 2007

OGGETTO: risposta a INTERROGAZIONE del 22.06.2007 prot.4767 presentata dai consiglieri comunali Galvani, Rossi e Ongaro.

Innanzitutto si vuole precisare, per rispondere ad espressa domanda dei consiglieri, anche se parrebbe scontato, che L'Amministrazione Comunale è informata delle segnalazioni dei cittadini ogni qualvolta questi le fanno, verbalmente o per iscritto.

Detto questo informiamo che gli uffici comunali preposti (polizia municipale, ufficio ambiente) in caso di segnalazioni hanno sempre immediatamente attivato tutte le procedure atte ad individuare possibili inquinamenti, informando Arpa di Parma che solitamente provvede tempestivamente ad eseguire sopralluoghi e analisi delle acque interessate.

Ci risulta che a tutte le segnalazioni ricevute fino ad oggi sia stato dato il dovuto riscontro.

Per quanto riguarda invece lo stato generale delle acque superficiali, misurandoci con i termini usati dai consiglieri, subito dobbiamo premettere che la loro condizione può essere chiamata di "grave inquinamento" qualora venga dimostrato il "grave inquinamento" senza nulla togliere alla consapevolezza del carico inquinante che grava sul nostro territorio comunale.

l'Amministrazione Comunale ribadisce che ha sempre ritenuto prioritario il controllo dello stato di salute delle acque superficiali e quindi la necessità di effettuare studi omogenei nel settore. A questo proposito nel 2006 è stato affidato ad una ditta specializzata lo studio e il monitoraggio dei corsi d'acqua del Comune; sono state eseguite analisi, a fronte di campionamenti effettuati all'ingresso e all'uscita del territorio comunale dei corsi d'acqua Naviglio, Limido, Fossetta, Galasso, Lorno, che hanno evidenziato una condizione generale buona delle acque.

L'obiettivo per il 2007 è di approfondire le analisi già effettuate con studi e controlli più approfonditi in stretta collaborazione con Arpa e la Provincia di Parma che hanno dato la loro disponibilità in merito.



L'ASSESSORE all'AMBIENTE

Dr. Alessandro Fadda





COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI, INTERVENTI TECNICO MANUTENTIVI E PATRIMONIO

Spettabile



Sindaco – prof. Buttarelli

Assessore Ambiente – dott. Fadda

Consiglieri Comunali dott. Galvani, dott. Rossi, dott.ssa Ongaro

oggetto: risposta a interrogazione presentata in data 22/06/2007 prot. n° 4767.

In relazione al secondo punto dell'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue:

- il territorio di Torrile è in profonda evoluzione;
- l'ufficio tecnico LL.PP. è attualmente impegnato a rilevare, coadiuvato da Ascaa spa e da collaboratori del servizio, le necessità territoriali legate sia al tessuto urbanizzato consolidato sia alle prossime evoluzioni legate alla variante allo strumento urbanistico attualmente in itinere;
- per ciò che riguarda il territorio situato sulla sinistra idraulica del Torrente Parma è in corso di definizione un intervento per la captazione di tre reflui provenienti rispettivamente:
 - dall'impianto di trattamento presente a servizio del quartiere Corte di Sant'Andrea,
 - dall'impianto di trattamento presente a servizio del quartiere di via Ma scagni a Rivarolo,
 - dalla condotta acque miste situata in Strada di Bezze;
- i reflui sopra menzionati saranno convogliati all'esistente impianto di trattamento primario e quindi alla fitodepurazione presso l'impianto situato in prossimità dello stabilimento Eridania;
- l'ufficio tecnico sta inoltre coordinando l'azione di studio e la prima fattibilità che, in linea con la pianificazione prevista dal P.P.T.A., prevede la realizzazione di impianti di depurazione sovra-comunale in località Malcantone e presso il citato impianto di fitodepurazione;
- per ciò che riguarda l'impianto previsto in località Malcantone sono quindi in fase di analisi e poi coordinate le "coincidenze di obiettivo" previste sia per poter adempiere alla nuova pianificazione comunale, sia per poter servire il contesto urbano esistente di Gainago;
- per ciò che riguarda invece l'impianto previsto in prossimità del fitodepuratore di Torrile sono in fase avanzata gli incontri e l'elaborazione dei macro-dati necessari per addivenire ad uno studio di fattibilità avanzato: tale intervento permetterà quindi di completare il quadro delle iniziative a servizio di Vicomero e del resto degli abitati presenti in detta dorsale;
- è attualmente in corso di elaborazione l'analisi preliminare che supporterà le future fasi progettuali dell'intervento avente l'obiettivo di realizzare un sistema di dorsali, captazioni, impatti e collettamento finale dei reflui neri, e assimilati acque miste in situazioni di magra, prodotti dall'abitato di Sant'Andrea, e da portare nell'impianto di depurazione di San Polo.

Si precisa che attualmente le *".. planimetrie disponibili presso i competenti uffici comunali .."* (si cita testualmente l'interrogazione) sono in corso di aggiornamento, grazie alla collaborazione e alla competenza dell'ufficio tecnico di Ascaa spa, per essere relazionate alla nuova base cartografica anche supportata dalle ortofoto digitali predisposte in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e recentemente acquisite da questa Amministrazione scrivente.

San Polo di Torrile, lì 18/07/2007

Il Responsabile del 9° Settore Tecnico

Corrado Zanelli

